

●●邸現場検査記録簿

第9回目(ボード完了検査)

日時 2007年8月16日13:20-15:00

出席 ●●ホーム○○監督・市村


天候 晴れ

是正事項

石膏ボードの施工不良箇所が数箇所あり是正を指示しました。(左が是正前、右が是正後)




ビス追加打ち



1枚張替え



写真右上を張替え



ビス増し打ち



左のボード張替え



●●邸新築工事現場検査記録簿

第5回目(造作検査)

日時 2007年1月30日9:40-10:40

出席 ●●●●○○監督・市村

天候 晴れ

是正事項



階段のけ込み板の直角精度が不良のため是正を指示しました。



階段の手摺高さが低すぎて危険のため是正を指示しました。